

SVJ 237

Plickova 571 – 572

2014

Zápis ze schůze č.3

Zúčastnění osoby: ing. Brettschneider, p. Pavlík, ing. Kašparová	Datum konání: 05.03.2014
Návštěvy : p. Vilimovský	
	Datum příští schůze: 02.04.2014

Bod	Téma	Zodpovědný	Termín
1.	Průběžně probíhá odstraňování drobných závad hlášených na nástěnkách v obou domech: - v řešení oprava vyrovnaní prohlubní na střeše spec. hmotou - fa. Hons (odklad jaro 2014) - v řešení odstranění výhrad z provedené revize el. zařízení (bude odstraněno s výměnou hliník. vedení v 2014) - výměna 1ks pohyb. čidel v 572 (4. patro) - reklamace hl. vodoměru v 571, odchylka přes 15% - oprava vytrhnutého rozvaděče O2 v suterénu 572 (vandalismus) - výměna 2ks prasklých žárovek v 572	Výbor	průběžně
2.	Plán povinných revizí domů: - revize hromosvodů dle ČSN 34 1390 - 4/2014 - domovní plynovody - 3/2014 - kontrola hasicích přístrojů, hydranty, předpisy PO - 4/2014 - údržba a prohlídka výtahů OTIS - probíhá 1x za kvartál.	Výbor	2014
3.	Na 8. výročním shromáždění SVJ byla schválena výměna hlavních hliníkových el. rozvodů našich domů za měděné. SVJ výbor poptává na trhu nejvýhodnější nabídku výměny.	Výbor	březen, duben
4.	Na internetových stránkách SVJ a nástěnkách domu je zveřejněna zpráva s výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12. 2013	Výbor	březen
5.	Probíhá průběžná aktualizace internetových stránek našeho SVJ: http://naseplickova.over.cz/aktualizace.html	Výbor	2014